210812050104

报告编号:HSSSJ/D-bg-09-2026-60

检 测 报 告

委 托 单 位：饶河县龙源供水有限责任公司

报告日期:2026/09/26

样品名称：水源水

委托单位地址：饶河县团山三道街

黑 龙 江 尚 顺 世 吉 检 测 技 术 有 限 公 司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0960	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/17
检测时间	2026/09/17—2026/09/26	报告时间	2026/09/26
委托人	刘新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙源供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三道街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物　直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）(GB/T 5750.4-2023)	浊度仪	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 pH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型 /600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法)(GB/T 5750.4-2023)	FA1204B 型 /YS02C202104004	杨光
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1 总硬度 EDTA 滴定法）(GB/T 5750.4-2023)	滴定管	杨光
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1 氯化物 硝酸银容量法）(GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨(以 N 计） 纳氏试剂分光光度法（GB/T 5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	王源
高锰酸盐指数（以 O_2 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2023)	滴定管/50.00mL	王源

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0960	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/17
检测时间	2026/09/17—2026/09/26	报告时间	2026/09/26
委托人	刘新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙源供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三道街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1 菌落总数 平皿计数法）（GB/T 5750.12-2023）		向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（5.2 总大肠菌群 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）		向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法）（GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法）（GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法）（GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法）（热法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.2 硝酸盐（以N计） 紫外分光光度法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型/28-1650-01-0088	秦宝梅

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0960	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/09/17
检测时间	2026/09/17—2026/09/26	报告时间	2026/09/26
委托人	刘新权	委托人电话	18846179318
委托单位	饶河县龙源供水有限责任公司		
委托单位地址	饶河县团山三道街		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （5.2 铁 二氮杂菲分光光度法） (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 ） （GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 （4.1 铝 铬天青 S 分光光度法） (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （9.1 硫化物 N,N一二乙基对苯二胺分光光度法） (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法） （GB/T5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 氟化物 离子选择电极法） (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2026SS0960　　样品名称：水源水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
1	色度（铂钴色度单位）	15	度	15
2	臭和味	无	/	无
3	肉眼可见物	无	/	无
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	1	NTU	1.68
5	pH	6.5-8.5	无量值	6.97
6	溶解性总固体	1000	mg/L	135
7	总硬度（以 $CaCO_3$）	450	mg/L	99
8	氯化物	250	mg/L	<1.0
9	氨氮（以 N 计）	0.5	mg/L	0.44
10	高锰酸盐指数（以 02 计）	3	mg/L	1.13
11	菌落总数	100	CFU/mL	33
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出
13	氰化物	0.05	mg/L	<0.001
14	氟化物	1.0	mg/L	<0.02
15	硫酸盐	250	mg/L	<5
16	铁	0.3	mg/L	
17	锰	0.1	mg/L	0.25

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：　WY2026SS0960　　样品名称：水源水

18	铜	1.0	mg/L	< 0.002
19	锌	1.0	mg/L	0.004
20	*砷	0.01	mg/L	0.0006
21	*汞	0.001	mg/L	< 0.00002
22	*镉	0.002	mg/L	< 0.002
23	*铅	0.01	mg/L	< 0.002
24	铝	0.2	mg/L	< 0.002
25	铬（+6）	0.05	mg/L	< 0.004
26	硝酸盐（以 N 计）	10	mg/L	0.3
27	*三氯甲烷	0.06	mg/L	< 0.001
28	阴离子表面活性剂	0.3	mg/L	< 0.030
29	四氯化碳	0.002	mg/L	< 0.0003
30	苯	0.01	mg/L	< 0.0001
31	甲苯	0.7	mg/L	0.0001
32	碘化物	0.08	mg/L	0.012
33	亚硝酸盐	1.0	mg/L	0.006
34	硫化物	0.02	mg/L	0.002

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司 检验检测专用章

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号：WY2026SS0960　　样品名称：水源水

35	挥发酚（以苯酚计）	0.002	mg/L	0.0003
36	钠	200	mg/L	12.16
37	硒	0.01	mg/L	0.0001
38	总α放射性	0.5	Bq/L	0.10
39	总β放射性	1	Bq/L	0.03

注：标识“*”为我司外委项目，分包有资质检测机构进行检测，检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。（证书编号：240816040375）

制表：杨光　　审核：　　授权签字人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

报告编号： HSSSJ/D-bg-09-2026-60

声　　明

一　本报告具有法律效力。

二　本报告只对来样负责。

三　如对本报告有异议，请在 7 天内提出。

四　所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。

五　本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。

地址：佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 C 区 16、17-143

电话：18545046991

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App